



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 1
tel.: +420 569 496 111, IČ: 41 69 32 05,
e-mail: hb.podatelna@cizp.cz
ISDS: htkdzar www.cizp.cz

Č.j. ČIŽP/46/2018/7980

Vyřizuje: Karel Strašík

Datum: 24.10.2018

Spis.: ZN/ČIŽP/46/3701/2018

Protokol o kontrole

Kontrola je prováděna na základě ust. § 112. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách) a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP)

Kontrolující :

Ing. Karel Strašík, číslo průkazu ČIŽP 101

Přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu :

Žádné.

Kontrolovaná osoba:

VOKA - ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, Humpolec, IČO: 46680331

Fyzická osoba přítomná na místě kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. :

Barbora Kaňová, jednatel

Uvedená fyzická osoba prohlašuje, že je ve věci provedení kontroly na místě oprávněna jednat za kontrolovanou osobu.

Další osoby přítomné kontrole :

Milan Bílek, starosta obce Leskovice

Brada František, místostarosta obce Leskovice

Všechny zúčastněné osoby se seznámily s Poučením subjektu o zpracování osobních údajů.

Předmět kontroly:

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Leskovice, kontrola vodního díla toto nakládání umožňující a kontrola dodržování ustanovení vodního zákona týkajících se úplat za vypouštění odpadních vod.



Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:

Předložení pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP.

Den provedení zahajovacího kontrolního úkonu: 24.10.2018

Čas provedení kontroly na místě: 24.10.2018

Kontrolující při zahájení kontroly na místě předložil kontrolované osobě pověření ke kontrole formou průkazu inspektora ČIŽP.

Poslední kontrolní úkon:

Provedení kontroly na místě.

Den provedení posledního kontrolního úkonu: 24.10.2018

Kontrolní zjištění - zjištěný stav věci:

Kontrolované období rok 2017 a 2018 do data kontroly.

Kanalizační síť a čistírna odpadních vod jsou majetkem obce Leskovice, provozovatelem je obchodní společnost VOKA- ekologické stavy spol. s r.o. na základě provozovatelské smlouvy a to od roku 2007.

A) Dodržování podmínek povolení vodoprávního úřadu týkajících se vodního díla- ČOV

Popis vodního díla	Odpadní vody jsou sváděny samostatně ze dvou částí obce oddílnou kanalizací. Z větší části obce (část 1 - dolní) jsou zaústěny do centrálního septiku a dále do zemního filtru (ČOV I). Odpadní vody jsou od cca 130 EO. Z části 2 – horní, menší část, stejný způsob čištění – septik + zemní filtr (ČOV II), odpadní vody od 20 EO.
Povolení ke stavbě	Není vydáno žádné aktuální povolení ke stavbě. (původní povolení ze dne 13.2.1996 č.j. ŽP/0573/96-231.2-Ve).
Povolení ke zkušebnímu provozu	Není vydáno žádné aktuální povolení k užívání stavby ve zkušebním provozu.
Kolaudační rozhodnutí	Aktuální kolaudační rozhodnutí je ze dne 14.1.2003 č.j.ŽP/155/2003-231.2-Ve. Podmínky byl splněny. Kanalizační řád byl vypracován a schválen vodoprávním úřadem dne 1.3.2007 pod č.j. OZP/07/1306-4
Provozní řád a provozní záznamy	Provozní řád byl vypracován v roce 2002 společností 3e. Schválen je stejným rozhodnutím jako KŘ. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že ČOV je provozována podle schváleného provozního řádu. Je veden provozní deník.



	Likvidace kalů ze septiku – předávání na ČOV Pelhřimov – doklad faktura ze dne 10.10.2018 č 1181029.
Stav díla	Poklop na septiku u ČOV I ve špatném stavu – připravována oprava.

B. Dodržování podmínek povolení k vypouštění odpadních vod

Popis nakládání s vodami	Jedná se o vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do vod povrchových. Odpadní vody jsou vypouštěny z části 1 do rybníka p.č. 1097 v k.ú. Leskovice v č.h.p. 1-09-02-061, z části 2 do bezejmenného vodního toku, č.h.p. 1-09-02-006.				
Povolení a jeho podmínky	Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno MěÚ Pelhřimov ze dne 16.12.2013 č.j. OŽP/1595/25011-7. Toto povolení je časově omezeno do 31.12.2021, stanovené limity (p/m v mg/l) – CHSK 120/170, BSK5 30/70, NL 20/40. Sledování kvality je stanoveno 1x za tři měsíce u ČOV I (větší část obce), 1x za šest měsíců u ČOV II vzorkem typu A vzorkem typu A.				
Měření množství (objemu)	Množství je zjišťováno podle spotřeby pitné vody. Celkové množství za rok 2017 bylo z ČOV I 5553 m ³ a ČOV II 830 m ³ . Stanovené hodnoty nebyly překročeny.				
Měření jakosti (míry znečištění)	Jakost vypouštěných vod je sledována v ukazatelích BSK5, CHSK, NL Za rok 2017 byly předloženo 4 výsledků vzorků odtoku z ČOV I a 2 z ČOV II, za rok 2018 3 výsledky z ČOV I a 1 z ČOV II. Odběr a stanovení je prováděno laboratoří ZÚ se sídlem v Ostravě – akreditace pod č. L 1390.				
	ČOV	Datum	BSK5 (mg/l)	CHSK (mg/l)	NL (mg/l)
	I	24.1.2017	12	56	13
	I	19.4.2017	3	26	5
	II	19.4.2017	3,4	32	5
	I	25.7.2017	11	61	19
	II	10.10.2017	10	54	5
	I	10.10.2017	9,1	50	6
	I	23.1.2018	6,2	38	17
	I	18.4.2018	6,6	30	4
	II	18.4.2018	3	31	4
	I	20.7.2018	5,1	48	14
	Z výsledků rozborů je patrné, že nedošlo k překročení emisních limitů „m“ a „p“.				

C. Dodržování ustanovení vodního zákona týkajících se poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Zdroj nepodléhá poplatkové povinnosti za objem vypuštěných odpadních vod ani poplatkové povinnosti za vypouštěné znečištění.