



## Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Vzorek	119917
Rok	2019
Datum odb ru	21.10.2019
as odb ru	08:09
Materiál	voda pitná
Místo odb ru	Leskovice, .p. 56, rodinný d m, kuchyn
Název vzorku	ve ejný vodovod
Datum p íjmu	21.10.2019
Vzorkoval	Štípková Lenka

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
abioseston	%	1	
Al	mg/l		
amonné ionty	mg/l	<0,060	
As	g/l		
barva	mg/l Pt	<5	
Be	g/l		
benzen	g/l		
bor (Aquakem)	mg/l		
bz(a)pyren	g/l		
Ca	mg/l		
Cd	g/l		
chloridy	mg/l		
chloroform-TriCMetan	g/l		
chu (lab)		p íjatelná	
Cr	g/l		
Cu	g/l		
dusi nany	mg/l		
dusitany	mg/l	<0,040	
E. coli	KTJ/100ml	3	
enterokoky	KTJ/100ml		
Fe	mg/l		
fluoridy	mg/l		
Hg	g/l		
koliformní b.	KTJ/100ml	31	
konduktivita	mS/m	28,8	
kyanidy veškeré	mg/l		
Mg	mg/l		
Mn	mg/l		
Na	mg/l		
Ni	g/l		
pach (lab)		p íjatelný	
Pb	g/l		
pH		7,5	
po et organism	jedinci/ml	0	
po ty p i 22°C	KTJ/ml		
po ty p i 36°C	KTJ/ml		
Sb	g/l		
Se	g/l		
sírany	mg/l		
suma PAU	g/l		
teplota vzorku	°C	12,3	
tetrachlorethen PCE	g/l		
TOC	mg/l	1,1	
trichlorethen TCE	g/l		
trihalomethany	g/l		
tvrdost výpo t.	mmol/l		
zákal (nefelometr)	ZF(n)	<0,40	

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
živé organismy	jedinci/ml	0	
1,2-DCA	g/l		