

Městský úřad Pelhřimov

Odbor životního prostředí

Číslo jednací: OŽP/1113/2017-13
Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5
Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmelek
Telefon: 565/35 14 12
E-mail: vejmelek@mupe.cz

Pelhřimov 27. července 2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se souhlasem příslušného stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona **vydává Obci Leskovice**, se sídlem Leskovice 51, 394 14 Leskovice,

A)

s platností na dobu od data vydání kolaudačního souhlasu stavby „Připojení nového vrtu na parc. č. 1254 v k.ú. Leskovice“ do 31.12.2030 podle § 12 odst. 2 vodního zákona **změnu povolení k nakládání s vodami** spočívající v odběru podzemních vod pro vodovod Leskovice vydaném podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona rozhodnutím odboru ŽP Městského úřadu Pelhřimov ze dne 22. října 2008, č.j.: OŽP/1830/2008-11. **Doplňuje se počet jímacích objektů, ze kterých je odběr realizován, o jednu vrtanou trubní studnu povolovanou v bodě B) tohoto povolení.** Celkové odebírané množství se ponechává beze změny.

Odběr se povoluje ze čtyř stávajících kopaných studní a nyní nově i z vrtané trubní studny. Všechny jímací objekty se nacházejí na pozemku par. č. 1254 k. ú. Leskovice, číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0060, hydrogeologický rajón 6520, orientační polohopisné souřadnice místa odběru v systému S-JTSK: X - 1122717, Y - 704786. Účelem odběru je zásobování vodovodu pro veřejnou potřebu Leskovice.

Odebírané množství: průměrně 0,2 l/s max. 0,23 l/s 590 m³/měsíc 7 000 m³/rok

Změna povolení se vydává s touto podmínkou:

Množství odebraných podzemních vod bude měřeno vodoměrem. Měsíční odebrané množství bude zaznamenáváno.

- 1 -

B)

povolení k provedení vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 stavebního zákona, tj. ke stavbě „**Připojení nového vrtu na parc. č. 1254 v k.ú. Leskovice**“.

Vodní dílo obsahuje trubní vrtanou studnu v místě stávajícího prameniště pro vodovod Leskovice hloubky 40 m, vrtný průměr 254 mm, výstroj PVC průměr 160 mm. Perforovaná jímací část je v hloubce v úseku 25 - 35 m pod terénem. Bude upraveno zhlaví studny a bude osazeno čerpadlo. Od studny bude vedeno odvodňovací potrubí délky 49 m vyústěné do vodního toku. Ze studny bude veden výtlačný řad z PE DN 50 délky 204 m do objektu stávající čerpací stanice, který se nachází se na pozemku st. par. č. 382 k.ú. Leskovice. V objektu čerpací stanice bude osazena úpravná vody, která zajistí odželeznění. Vedle čerpací stanice bude osazena jímka objemu 5 m³ pro akumulaci odpadních vod z prací filtru. Odpadní vody je navrženo odvážet (není navrženo jejich vypouštění do blízkého vodního toku).

Stavba se povoluje na pozemcích: pozemková parcela parc. č. 1254 a stavební parcela parc č. 382 k.ú. Leskovice. Orientační polohopisné souřadnice stavby v systému S-JTSK: Y – 704786, X – 1122717; Y₂ – 704950, X₂ – 1122831.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

Povolení se vydává s těmito podmínkami a povinnostmi:

1. Stavba bude provedena oprávněným subjektem dodavatelsky dle ověřené projektové dokumentace autorizované Ing. Radkem Čáberou v červnu 2017 za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. Zdejšímu odboru bude oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2. Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto realizovány pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
3. Pro dokončení stavby se stanoví termín 30. 9. 2019.
4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby.
5. Vyústění odvodňovacího potrubí ze studny bude provedeno tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu koryta toku. Břeh toku bude uveden do náležitého stavu.
6. Před zahájením užívání stavby bude předložen úplný rozbor upravené pitné vody. Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, vodárenské technologie a chemické látky (směsi) budou splňovat hygienické požadavky. Při kolaudaci budou předloženy záznamy o ověření hygienických požadavků.
7. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK, zápis o odevzdání a převzetí stavby, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu, doklad o tlakové zkoušce vodovodního řadu, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, výchozí revizní zprávu elektroinstalace, doklad o zkoušce vodotěsnosti jímky pro akumulaci odpadních vod z praní filtru, úplný rozbor vzorku upravené pitné vody.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Leskovice, se sídlem: Leskovice 51, 394 14 Leskovice, IČO: 00 248 509

Odůvodnění

Dne 19. června 2017 podala Obec Leskovice žádost o vydání povolení k provedení vodního díla „Připojení nového vrtu na parc. č. 1254 v k.ú. Leskovice“. Současně bylo požádáno o změnu stávajícího povolení k nakládání s podzemními vodami spočívajícím v jejich odběru. Dne 7. července 2017 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení a současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Ve stanovené termínu nebyly v předmětné věci vzneseny námitky.

Rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby Městského úřadu Pelhřimov dne 5.5.2017, č.j.: OV/344/2017-5. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal stejný odbor dne 16. 6. 2017, č.j.: OV/634/2017-2.

Závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu pro realizovaný vrt, který se tímto rozhodnutím převádí na studnu, autorizoval Mgr. Radek Mička, osoba odborně způsobilá v hydrogeologii. Povolené odebírané množství je v souladu se závěry hydrogeologického průzkumu. Odebíranou vodu bude nutné upravovat, součástí stavby je proto úpravna.

Stavebník předložil k řízení tyto podklady:

- územní rozhodnutí
- závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, ze dne 24. 1. 2017
- stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 23.1.2016, č.j.: 4108/2017-242-Se
- projektovou dokumentaci
- zprávu o výsledcích hydrogeologického průzkumu
- stanovisko KHS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, č.j.: KHSV/01308/2017/PE/HOK/Tes, ze dne 18. 1. 2016
- souhlas stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení
- vyjádření odboru ŽP Měst. úřadu Pelhřimov ze dne 20. února 2017, č.j.: OŽP/145/2017-2
- vyjádření orgánu ochrany ZPF vydané odborem ŽP Měst. úřadu Pelhřimov dne 30.3.2017
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů vydané odborem ŽP Měst. úřadu Pelhřimov dne 2. 3. 2017
- vyjádření správců podzemních vedení (v místě stavby se tato vedení nenacházejí)

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, § 115 vodního zákona uvedený v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. Práva vlastníků ostatních okolních pozemků nemohou být vzhledem ke vzdálenosti povolované stavby od jejich hranice a ke konfiguraci terénu dotčena, proto je vodoprávní úřad nezahrnul do okruhu účastníků řízení.

Správní poplatek předepsaný podle položky 17, bod 1i) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem na účet Města Pelhřimova, č.: 19-0622101359/0800, dne 12.července 2017.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Pelhřimov. Odvolání se podává v počtu pěti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Pelhřimov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Milan Vejmělek
Vedoucí oddělení ochrany prostředí

Rozdělovník

Obdrží na dodejku účastníci řízení

Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice (DS)
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS)
Vladimír Heřman, Obrataň 214, 394 12 Obrataň
Zdeněk Havel, Výstavní 1007, 395 01 Pacov
Lenka Romoliniová, Buková 2526/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 127, Pelhřimov
HZS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, ochrana ZPF a SSL

Na vědomí

VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
ČIŽP Havlíčkův Brod, Bělohorská 3304, Havlíčkův Brod