



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Vzorek	21426
Rok	2026
Datum odběru	04.03.2026
Čas odběru	09:48
Materiál	voda pitná
Místo odběru	Leskovice, č.p. 17, sociální zařízení
Název vzorku	veřejný vodovod
Datum příjmu	04.03.2026
Vzorkoval	Kruchňová Iva

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
E. coli	KTJ/100ml		
Fe	mg/l	0,054	
Mn	mg/l	0,125	Mimo limit !
TOC	mg/l	<1,0	
amonné ionty	mg/l	<0,060	
barva	mg/l Pt	<5	
bromičnany	µg/l	<3	
chlor vol. na místě	mg/l	<0,05	
chlorečnany	µg/l	23,7	
chloritany	µg/l	<15,0	
chuť (lab)		přijatelná	
dusitany	mg/l	<0,060	
dusičnany	mg/l	27	
enterokoky	KTJ/100ml		
koliformní b.	KTJ/100ml		
konduktivita (25°C)	mS/m	31,9	
pH		7,4	
pach (lab)		přijatelný	
počty při 22°C	KTJ/ml		
počty při 36°C	KTJ/ml		
suma ClO ₃ - a ClO ₂ -	µg/l	23,7	
teplota vzorku	°C	6,1	
zákal (nefelometr)	ZF(n)	0,54	